



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Vízikönyvi szám: 6.3/19/357

Tárgy: Budaörs, szennyvízcsatorna hálózatának vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (új egységes vízjogi üzemeltetési engedély kiadása)
Hivatkozási szám: FKI-KHO: 499/2018.
Ügyintéző: dr. Potyondi Henrietta
Bezdán Stella
Bulyovszky Balázs
Telefon: (36-1)459-2476
e-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

HATÁROZAT

1./ A TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.; a továbbiakban: TÖRSVÍZ Kft.) részére kiadott, FKI-KHO: 265-1/2018., FKI-KHO: 6203-1/2017., FKI-KHO: 2783-9/2016., FKI-KHO: 883-7/2016., KDVVH: 635-6/2014. és KDVVH: 2170-3/2014. számokon módosított KTVF: 5307-5/2013. számú, 6.3/19/357 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt

visszavonom

egyidejűleg a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.; a továbbiakban: Engedélyes) részére a 2./ pontban felsorolt létesítmények üzemeltetésére

vízjogi üzemeltetési engedélyt adok

az alábbiak szerint:

2./ Budaörs város szennyvízelvezető hálózata:

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKEFFO_2018/2795-6 (2018) ügyiratszámom kiadott határozatában Engedélyest közérdekű üzemeltetőként jelölte ki Budaörs településen a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás, mint víziközmű-szolgáltatás végzésére 2018. április 9. napjától 2019. április 9. napjáig tartó időszakra.

2.1./ Általános műszaki adatok:

A Budaörs város területén keletkező szennyvizet a budapesti közcsatorna hálózat fogadja, mely Engedélyes kezelésében van. Az átadási pont a BKISZ V. projekt alatt megvalósult Kamaraerdei út – Kolozsvári utca torkolatában található tisztítóakna, mely a Dél-budai

*Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00*

főgyűjtő csatorna végaknája. A Dél-budai főgyűjtőbe történő továbbítást két végátemelő biztosítja.

Az összegyűjtött szennyvizek végső befogadója a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep.

- Keletkező szennyvíz mennyisége: 6500 m³/nap.
- Budaörsről maximálisan elvezethető szennyvíz mennyisége: 8560 m³/nap.
- Csapadék- és szennyvíz elvezetése szerint: Elválasztott rendszerű
- Szennyvízelvezető hálózat kapacitásértéke: 11270 m³/s
33825 LEÉ

A szippantott szennyvizek fogadására az Engedélyes által üzemeltetett Albertfalvai szivattyútelepen (Budapest XI. kerület, Hunyadi János út 16.) van lehetőség.

2.2/ Gravitációs rendszer:

2.2.1/ Budaörsi főgyűjtő:

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Kolozsvári u (Kamaraerdei út-Kolozsvári u 29 között)	FGY-1	DN600	ÜPE	349,1
Kolozsvári u. (Kolozsvári u 31-Seregély u között)	FGY-1	DN500	ÜPE	615,8
4007/3 hrsz, 4007/5 hrsz és 4007/2 hrsz alatt (Seregély u-Temető u között)	FGY-1	DN500	ÜPE	432,5
Törökbálint, Pistályi út alatt végig	FGY-1	DN500	ÜPE	996,6
Törökbálint, Csobánc u	FGY-1	DN500	ÜPE	91,7

2.2.2/ I. Kamaraerdei vízgyűjtő terület:

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Kolozsvári u. eleje (Kamaraerdei útnál)	GY-I	DN400	KG PVC	2,4

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
	GY-I	DN300	ac	19,6
Kamaraerdei út (Kolozsvári u-Torockó u.)	GY-I	DN300	ac	475,3
Torockó u. (Kamaraerdei út-Beregszászi u)	GY-I	DN300	ac	214,1
Kassai u (Kamaraerdei út-Kassai u 3)	SZ-I-1	DN300	ac	80,9
Kassai u (Kassai u 3-Kassai u 16/A)		DN200	ac	101,9
Vöröskő u. (Kassai u-Vöröskő u 12 között)	SZ-I-1-1	DN300	ac	154,9
Vöröskő u. (Zombori u-Vöröskő u 12 között)	SZ-I-1-1	DN200	ac	43,2
Zombori u (Vöröskő u-Zombori u 15)	SZ-I-1-1	DN200	ac	115,2
3592/6 hrsz magánút	SZ-I-1-1-1	DN200	KG PVC	154,4
Kismartoni u	SZ-I-2	DN300	ac	800,0
Harkály u (Beregszászi u-Sikló u)	SZ-I-2	DN300	ac	79,0
Szamóca köz	SZ-I-2-1	DN200	KG PVC	125,8
3639/1 és 3639/2 hrsz területén	SZ-I-2-2	DN200	KG PVC	98,1
Pintyőke u	SZ-I-2-2-1	DN200	KG PVC	65,4
Búzavirág u	SZ-I-2-2-1	DN200	KG PVC	89,3
Fűrj u	SZ-I-2-3	DN300	ac	144,2
		DN200	KG PVC	51,2
Beregszászi u.(Kismartoni u-Beregszászi u 59 között)	SZ-I-2-4	DN200	KG PVC	331,8
Besztercei u	SZ-I-3	DN200	KG PVC	165,5
Beregszászi u (Besztercei u-Beregszászi u 57 között)	SZ-I-3	DN200	KG PVC	520,4
Szalonka u	SZ-I-3-1	DN200	KG PVC	255,8

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
9821 hrsz út	SZ-I-3-1-1	DN200	KG PVC	77,0
Szarka u	SZ-I-3-2	DN200	KG PVC	216,4
10033/8 hrsz	SZ-I-3-2	DN200	KG PVC	34,5
Sirály u. (10033/8 hrsz út-Sirály u 10026 hrsz között)	SZ-I-3-2	DN200	KG PVC	213,7
Szarka u (Szarka u 17-Szarka u 10038 hrsz között)	SZ-I-3-2-1	DN200	KG PVC	144,7
Szarka u (Beregszászi u-Szarka u 10039 hrsz között)	SZ-I-3-3	DN200	KG PVC	62,4
10799 hrsz,10795 hrsz	SZ-I-3-4	DN200	KG PVC	203,2
Szajkó u	SZ-I-3-4	DN200	KG PVC	390,5
Sirály u.(10799 hrsz-Fácán köz között)	SZ-I-3-4-1	DN200	KG PVC	193,4
Fácán köz	SZ-I-3-4-1	DN200	KG PVC	159,4
Vörösberg u	SZ-I-4	DN200	KG PVC	419,2
Kócsag u	SZ-I-4	DN200	KG PVC	130,4
Kolozsvári u (Kolozsvári u.4.-Kassai u között)	GY-III	DN300	KG PVC	2,4
		DN300	ac	577,0
		DN200	KG PVC	68,4
Kolozsvár u 4001/40 hrsz, Kassai u 3422/1 és 3422/2 hrsz területén	SZ-III-1	DN200	KG PVC	100,6
Kassai u (Kassai u 18-Kassai u 66 között)	SZ-III-1-1	DN200	KG PVC	471,7
Iglói köz	SZ-III-1-1-1	DN200	KG PVC	81,6
3470/2 hrsz köz	SZ-III-1-1-2	DN200	KG PVC	180,2
Zombori u (Zombori u 17-Zombori u 59 között)	SZ-III-1-1-2-1	DN200	KG PVC	344,1
Pillangó u	SZ-III-1-1-2-1-1	DN200	KG PVC	201,5

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Feketesas u	SZ-III-1-1-2-1-2	DN200	KG PVC	173,3
Kolozsvár u (Kassai u-Zombori u csomópontnál)	GY-IV	DN300	KG PVC	13,3
Zombori u (Kolozsvár u.-Iglói köz között)	SZ-IV-1	DN200	KG PVC	314,2
3506/3 hrsz út	SZ-IV-1-1	DN200	KG PVC	71,1
Küküllő u.	SZ-IV-1-2	DN200	KG PVC	195,4
Beregszászi u (Küküllő u.-Beregszászi u 91 között)	SZ-IV-1-2	DN200	KG PVC	72,4
Holló u	SZ-IV-1-3	DN200	KG PVC	166,6
Kassai u (Zombori u-Beregszászi u között)	SZ-IV-2	DN200	KG PVC	191,9
Cinege u	SZ-IV-2-1	DN200	KG PVC	80,9
Beregszászi u (Cinege u-Beregszászi u 101 között)	SZ-IV-2-1	DN200	KG PVC	67,8
4007/2 hrsz	GY-V	DN300	KG PVC	87,6
Varjú u		DN300	KG PVC	10,9
		DN200	KG PVC	340,1
Kolozsvári u (Varjú u-Beregszászi u között)	SZ-V-1	DN200	KG PVC	189,1
Beregszászi u (Kolozsvári u-Cinege u között)	SZ-V-1	DN200	KG PVC	84,0
Kolozsvári u (Varjú u-Kolozsvári u 80 között)	SZ-V-2	DN200	KG PVC	184,4
Sólyom u (Varjú u-Pelikán u között)	SZ-V-3	DN200	KG PVC	322,1
Csóka u	SZ-V-3-1	DN200	KG PVC	81,7
Gyík u	SZ-V-4	DN200	KG PVC	62,5
Harkály u (Sikló u-Harkály u 15 között)	SZ-V-4	DN200	KG PVC	331,3
Sikló u	SZ-V-4-1	DN200	KG PVC	102,7
Harkály u (Harkály u 5-Harkály u 26 között)	SZ-V-4-2	DN200	KG PVC	198,0

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Jégmadár u	SZ-V-5	DN200	KG PVC	178,1
Sólyom u (Jégmadár u.-Sólyom u 55 között)	SZ-V-5-1	DN200	KG PVC	143,8
Sólyom u (Jégmadár u.-Pelikán u között)	SZ-V-5-2	DN200	KG PVC	119,4

2.2.3/ II. Budaörs reptéri végátemelő vízgyűjtő területe:

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
4002/23 hrsz út alatt	GY-II	DN500	ÜPE	108,2
4048/2 hrsz, 4055 hrsz, 4026/2 hrsz	GY-II-1	DN400	KG PVC	160,7
4026/2 hrsz (Vasút u-Kamaraerdei út-Nádas u körforgalomig)	GY-II-1	DN400	ac	19,0
4026/2 hrsz (körforgalomtól), Nádas u	GY-II-1	DN300	b	441,8
4020/78 hrsz, 4020/79 hrsz területén	GY-II-1	DN300	ac	101,2
Kamaraerdei út	SZ-II-1-1	DN300	ac	85,8
		DN200	KG PVC	144,1
Ipartelep u	SZ-II-1-2	DN300	ac	290,2
Nádas u	SZ-II-1-3	DN300	KG PVC	63,7
Iparos u (Piktortégla u felé)	SZ-II-1-4	DN300	ac	95,8
Piktortégla u	SZ-II-1-4-1	DN300	b	78,1
Iparos u (Ipartelep u felé)	SZ-II-1-5	DN300	ac	106,5
Reptéri végátemelő gyűjtőcsatorna, Kinizsi u (körforgalomig)	GY-II-2	DN600	KD EXTRA	386,9

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
10645/4 hrsz. Út	GY-II-2	DN600	b	108,0
10645/4 hrsz., 10646/4 hrsz., 10670/7 hrsz., Malomkő u, Budaörsi reptér területe	GY-II-2	DN500	KG PVC	225,7
	GY-II-2	DN300	KG PVC	455,0
Budaörsi repülőtér, M1-M7 autópálya keresztezés	GY-II-2	DN300	ac	646,5
Alsóhatár u.	GY-II-2	DN300	ac	671,5
Felsőhatár út	GY-II-2	DN300	ac	17,8
	GY-II-2	DN300	KG PVC	79,4
	GY-II-2	DN200	KG PVC	580,3
10646/4 hrsz	SZ-II-2-0	DN400	KG PVC	21,1
4451 hrsz terület	SZ-II-2-1	DN300	ac	261,9
Delelő u.	SZ-II-2-1-1	DN300	ac	103,5
Bojt u.	SZ-II-2-1-2	DN300	ac	106,5
Bíbor u.	SZ-II-2-1-3	DN300	ac	165,7
Kikelet u.	SZ-II-2-1-3	DN300	ac	64,2
Kikelet u.	SZ-II-2-2	DN300	ac	172,5
Pántlika u.	SZ-II-2-3	DN200	KG PVC	263,8
Kertész u.	SZ-II-2-4	DN200	ac	396,4
Kertész köz	SZ-II-2-4	DN200	KG PVC	79,0
Szellő u (Budapesti út - Kertész u között)	SZ-II-2-4-1	DN200	KG PVC	200,6
Fényes köz (3066/2 és 3072 hrsz)	SZ-II-2-4-1-1	DN200	KG PVC	45,7
Budapesti út (Budapesti út 93-Budapesti út 117 között) páratlan oldal	SZ-II-2-4-1-2	DN200	KG PVC	261,1

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Vak Bottyán u.	SZ-II-2-5	NÁ 200	ac	337,2
Budapesti út (Felsőhatár u-Budapesti út 123/a között) páratlan oldal	SZ-II-2-6	DN200	ac	189,7
(Budapesti út 123/a-Budapesti út 119 között)		DN200	KG PVC	48,7
Öntő u (Felsőhatár u-Öntő u 21 között)	SZ-II-2-7	DN200	KG PVC	159,9
Fém u.	SZ-II-2-7-1	NÁ 200	KG PVC	367,2
Harmat u. (Esztergályos u - Fém u között)	SZ-II-2-7-1-1	NÁ 200	KG PVC	30,8
Lakatos u.	SZ-II-2-7-1-2	NÁ 200	KG PVC	53,1
Harmat u. (Felsőhatár u - Fém u között)	SZ-II-2-8	NÁ 200	KG PVC	81,3
10643/5, 10643/6 hrsz., M1-M7 keresztezés	GY-II-2/1	DN500	b	19,6
		DN500	KG PVC	787,2
Feltáró út (Törökbálinti u-Csata u között)	GY-II-2/1	DN500	KG PVC	308,2
Garibaldi u.	GY-II-2/1	DN500	KG PVC	646,0
10643/5 hrsz, 10656 hrsz, Kinizsi u	SZ-II-2/1-1	DN400	KG PVC	368,8
Kinizsi u	SZ-II-2/1-1	DN200	KG PVC	227,2
10355/1 hrsz	SZ-II-2/1-1-1	DN300	ac	440,5
		DN300	acél	29,1
Feltáró út (Törökbálinti u-M1-M7 autópálya átvezetés között)	SZ-II-2/1-2	DN400	KG PVC	28,9
Törökbálinti u	SZ-II-2/1-2	DN300	KG PVC	504,3
Stefánia u (Törökbálinti u-Dózsa Gy u között)	SZ-II-2/1-2	DN300	ac	109,6
Dózsa Gy u (Stefánia u-Celestis u között)	SZ-II-2/1-2	DN300	ac	68,5
Celestis u	SZ-II-2/1-2	DN300	ac	332,6

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Templom tér	SZ-II-2/1-2	DN300	ac	51,1
Forrás u	SZ-II-2/1-2-1	DN200	KG PVC	42,5
Csata u (Törökbálinti u-Deák F u között)	SZ-II-2/1-2-2	DN300	KG PVC	10,0
		DN300	ac	54,2
Csata u (Deák F u -Károly király u között)	SZ-II-2/1-2-2	DN200	b	91,8
Deák F u (Csata u-Baross u között)	SZ-II-2/1-2-2-1	DN300	b	488,0
Deák F u (Baross u -Vasvári P u között)	SZ-II-2/1-2-2-1	DN300	KG PVC	61,1
Dózsa Gy u (Deák F u-Stefánia u között)	SZ-II-2/1-2-2-1-1	DN300	ac	154,3
Baross u (Deák F u-Stefánia u között)	SZ-II-2/1-2-2-1-2	DN300	ac	184,6
Baross u (Deák F u-Károly király u között)	SZ-II-2/1-2-2-1-3	DN300	ac	78,3
Vasvári P u (Deák F u-Stefánia u között)	SZ-II-2/1-2-2-1-4	DN200	KG PVC	223,0
Vasvári P u (Deák F u-Károly király u között)	SZ-II-2/1-2-2-1-5	DN300	KG PVC	108,0
		DN200	KG PVC	17,8
Gólya u	SZ-II-2/1-2-3	DN300	KG PVC	11,4
		DN200	KG PVC	67,6
Arany J u.	SZ-II-2/1-2-4	DN200	KG PVC	121,0
Stefánia u (Arany J u-Szabadság út között)	SZ-II-2/1-2-4-1	DN200	KG PVC	265,6
Arany J köz	SZ-II-2/1-2-4-2	DN200	KG PVC	47,2
Clementis u 22	SZ-II-2/1-2-5	DN200	ac	11,7
Köz tér	SZ-II-2/1-2-6	DN200	KG PVC	64,4
Clementis u páros oldal (Ébner köz-Clementis u 14 között)	SZ-II-2/1-2-7	DN300	ac	65,3

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Ébner köz	SZ-II-2/1-2-7	DN200	ac	36,3
		DN200	KG PVC	120,8
Tavaszi u (Clementis u-Tavaszi u 12 között)	SZ-II-2/1-2-8	DN300	ac	139,0
Tavaszi u (Clementis u-Tavaszi u 53 között)	SZ-II-2/1-2-9	DN300	ac	394,9
Aaradi u (Budapesti út-Tavaszi u között)	SZ-II-2/1-2-9-1	DN300	ac	113,0
Budapesti út (29-51 sz között) páratlan oldal	SZ-II-2/1-2-9-1-1	DN200	KG PVC	170,4
Tátra u	SZ-II-2/1-2-9-1-1-1	DN200	KG PVC	280,0
Templom tér (1-10 sz között)	SZ-II-2/1-2-10	DN200	ac	103,9
Templom tér	SZ-II-2/1-2-11	DN300	ac	66,7
Szakály M u	SZ-II-2/1-2-11-1	DN200	KG PVC	217,2
Esze Tamás u	SZ-II-2/1-2-11-2	DN200	ac	114,5
Bóbita u	SZ-II-2/1-2-11-3	DN200	KG PVC	137,1
Károly király u	SZ-II-2/1-3	DN500	KG PVC	33,4
		DN400	KG PVC	108,0
		DN300	ac	20,0
		DN300	b	761,9
Baross u (Károly király u-Baross u 60 között)	SZ-II-2/1-3-1	DN300	ac	409,7
Pozsonyi u	SZ-II-2/1-3-1-1	DN200	KG PVC	300,8
Petőfi S u (Baross u-Szabadság út között)	SZ-II-2/1-3-1-2	DN200	KG PVC	222,7
Szabadság út (Károly király u-Szabadság út 83 között) páratlan oldal	SZ-II-2/1-3-2	DN200	KG PVC	272,1
Szabadság út (Szabadság út-Kisfaludy u között) páros oldal	SZ-II-2/1-3-3	DN300	b	401,3

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Kisfaludy u	SZ-II-2/1-3-3	DN300	b	404,6
Máriavölgy u	SZ-II-2/1-3-3	DN200	KG PVC	476,1
Víztorony u (Máriavölgy u-Víztorony u 1444/1 hrsz között)	SZ-II-2/1-3-3	DN200	KG PVC	63,3
Szabadság út (Károly király u-Szabadság út 19 között) páratlan oldal	SZ-II-2/1-3-3-1	DN200	KG PVC	199,3
Szabadság út (Károly király u-Nefelejcs u) páros oldal	SZ-II-2/1-3-3-2	DN300	ac	296,4
Szabadság út (Szabadság út 3-Szabadság út 15 között)	SZ-II-2/1-3-3-2-1	DN200	KG PVC	80,4
2071/1 hrsz út, 2079 hrsz	SZ-II-2/1-3-3-2-2	DN300	ac	99,4
Kárpát u (Szabadság út-Kossuth L u között)	SZ-II-2/1-3-3-3	DN300	b	120,5
Kossuth L u (Kárpát u-Nefelejcs u között)	SZ-II-2/1-3-3-3	DN300	b	334,2
Nefelejcs u (Kossuth L u-Nefelejcs u 22 között)	SZ-II-2/1-3-3-3	DN300	ac	55,8
		DN300	KG PVC	85,3
		DN200	KG PVC	114,1
Kossuth L u (Kárpát u-Maros köz között)	SZ-II-2/1-3-3-3-1	DN200	KG PVC	289,4
Maros köz (Kossuth L u-Kőhíd u között)	SZ-II-2/1-3-3-3-1	DN200	KG PVC	153,3
Szép u (Maros köz-Szép u 36 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-1-1	DN200	KG PVC	282,1
Bor u (Maros köz-Kárpát u között)	SZ-II-2/1-3-3-3-1-2	DN200	KG PVC	304,0
Kárpát u (Bor u-Présház u között)	SZ-II-2/1-3-3-3-1-2	DN200	KG PVC	21,4
Kőhíd u (Maros köz-Kőhíd u 44 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-1-3	DN200	KG PVC	152,4
Kereszt u	SZ-II-2/1-3-3-3-2	DN200	KG PVC	152,0
1906 hrsz út	SZ-II-2/1-3-3-3-2-1	DN200	KG PVC	46,7
Lajta köz	SZ-II-2/1-3-3-3-2-2	DN200	KG PVC	74,0

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Szép u (Kereszt u-Szép u 34 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-2-3	DN200	KG PVC	202,3
Bor u (1791/1 hrsz u-Bor u 40 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-2-4	DN200	KG PVC	270,3
1798 hrsz köz	SZ-II-2/1-3-3-3-2-4-1	DN200	KG PVC	53,7
Présház u (Présház u 12-Kárpát u között)	SZ-II-2/1-3-3-3-2-4-1	DN200	KG PVC	236,1
Kőhíd u (Présház u-Kőhíd u 22 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-2-4-1-1	DN200	KG PVC	140,0
Farkasréti u (Nefelejcs u-Farkasréti u 37 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-3	DN300	ac	118,3
		DN200	KG PVC	306,9
Naphegy u	SZ-II-2/1-3-3-3-3-1	DN300	ac	480,1
		DN300	KG PVC	195,2
Tüske u	SZ-II-2/1-3-3-3-3-1	DN200	KG PVC	101,1
Mester u	SZ-II-2/1-3-3-3-3-1-1	DN200	KG PVC	159,2
Diófa u	SZ-II-2/1-3-3-3-3-1-2	DN300	ac	192,8
Halom u (Diófa u-Halom u 12 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-3-1-2	DN300	KG PVC	66,7
		DN250	KG PVC	8,6
		DN200	KG PVC	57,1
Kökény u (Halom u-Kökény u 2 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-3-1-2-1	DN200	KG PVC	75,9
Kökény u (Naphegy u-Kökény u 10 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-3-1-3	DN200	KG PVC	111,8
Gasztenye u	SZ-II-2/1-3-3-3-3-1	DN200	KG PVC	241,1

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
	1-4			
Halom u (Farkasréti u-Halom u 6 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-2	DN200	KG PVC	75,8
Szőlő köz	SZ-II-2/1-3-3-3-3	DN200	KG PVC	147,1
Rába köz	SZ-II-2/1-3-3-3-4	DN200	KG PVC	87,0
Nyitra köz	SZ-II-2/1-3-3-3-5	DN200	KG PVC	101,1
Száva köz	SZ-II-2/1-3-3-3-6	DN200	KG PVC	35,8
Bor u, 1791/1 hrsz utca	SZ-II-2/1-3-3-3-7	DN300	KG PVC	161,3
Nefelejcs u (Nefelejcs u 7-Kőhát u között)	SZ-II-2/1-3-3-3-7	DN300	KG PVC	175,8
Nefelejcs u (Kőhát u-Völgy u között)	SZ-II-2/1-3-3-3-7	DN200	KG PVC	207,7
Völgy u	SZ-II-2/1-3-3-3-7	DN200	KG PVC	133,0
Présház u (1791/1 hrsz út-Présház u 8 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-7-1	DN200	KG PVC	33,3
Kőkapu u	SZ-II-2/1-3-3-3-7-2	DN200	KG PVC	157,8
Ostor u	SZ-II-2/1-3-3-3-7-2-1	DN200	KG PVC	180,1
Ostor u (Ostor u 20-Ostor u 1575 hrsz között)	SZ-II-2/1-3-3-3-7-2-1-1	DN200	KG PVC	80,6
		DN150	KG PVC	38,6
Ostor u (Ostor u 1584 hrsz-Ostor u 1579 hrsz között)	SZ-II-2/1-3-3-3-7-2-1-1-1	DN150	KG PVC	74,6
Kőszirt u	SZ-II-2/1-3-3-3-7-2-1-2	DN200	KG PVC	272,9
Víztorony u (Kőszirt u-Víztorony u 21 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-7-2-1-2	DN200	KG PVC	193,0
Felsősor u	SZ-II-2/1-3-3-3-7-2-1-2-1	DN200	KG PVC	185,1

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Ostor köz-Kőfejtő u	SZ-II-2/1-3-3-3-7-2-2	DN200	KG PVC	188,2
Ostor köz (Nefejeics u-Ostor köz 2 között)	SZ-II-2/1-3-3-3-7-3	DN200	KG PVC	17,5
		DN150	KG PVC	42,1
Víztorony u	SZ-II-2/1-3-3-3-7-4	DN200	KG PVC	92,8
Kőhát u-Zengő u (Zengő u 20-ig)	SZ-II-2/1-3-3-3-7-5	DN200	KG PVC	533,7
Temes köz	SZ-II-2/1-3-3-3-8	DN200	KG PVC	88,7
Zichy Péter u	SZ-II-2/1-3-3-3-9	DN200	KG PVC	110,5
Maros köz (Maros köz 1-Szabadság út között)	SZ-II-2/1-3-3-4	DN300	KG PVC	48,4
Kőhíd u (Kisfaludy u-Kőhíd u 1749 hrsz között)	SZ-II-2/1-3-3-5	DN300	ac	19,6
		DN200	KG PVC	21,1
Kisfaludy köz	SZ-II-2/1-3-3-6	DN200	ac	47,7
Kőfejtő u (Kisfaludy u-Kőfejtő u 8 között)	SZ-II-2/1-3-3-7	DN200	KG PVC	392,7
Kőhíd u (Kőfejtő u-Kőhíd u 24 között)	SZ-II-2/1-3-3-7-1	DN200	KG PVC	150,2
Kőláb u (Kőfejtő u-Kőláb u 1727 hrsz között)	SZ-II-2/1-3-3-7-2	DN200	KG PVC	27,6
Kőláb u (Kisfaludy u-Kőszikla u)	SZ-II-2/1-3-3-8	DN200	KG PVC	175,1
Kőszikla u	SZ-II-2/1-3-3-8	DN200	KG PVC	269,3
Budakeszi u. (Máriavölgyi u-Csikó u között)	SZ-II-2/1-3-3-9	DN200	KG PVC	278,4
1402 hrsz-Kőhalom u	SZ-II-2/1-3-3-9-1	DN200	KG PVC	441,3
Zúzvara u	SZ-II-2/1-3-3-9-1-1	DN200	KG PVC	587,9
Zengő u (Zúzvara u-Hurok u között)	SZ-II-2/1-3-3-9-1-1-1	DN200	KG PVC	165,6
Bárány u (Kőhalom u-Bárány u 16 között)	SZ-II-2/1-3-3-9-1-2	DN200	KG PVC	41,4

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Hegyalja u (Budakeszi u-Hegyalja u 25 között)	SZ-II-2/1-3-3-9-2	DN200	KG PVC	244,0
Kecskekő u. (Hegyalja u-Kecskekő u 4 között)	SZ-II-2/1-3-3-9-2-1	DN200	KG PVC	49,9
Csikó u (Budakeszi u-Kecskekő u között)	SZ-II-2/1-3-3-9-3	DN200	KG PVC	128,3
Kecskekő u (Csikó u-Kecskekő u 4 között)	SZ-II-2/1-3-3-9-3	DN200	KG PVC	105,5
Budakeszi u (Csikó u-Budakeszi u vége)	SZ-II-2/1-3-3-9-4	DN200	KG PVC	333,2
Gida u	SZ-II-2/1-3-3-9-4-1	DN200	KG PVC	34,3
Bárány u (Budakeszi u-Bárány u 14 között)	SZ-II-2/1-3-3-9-4-2	DN200	KG PVC	60,6
Csata u (Garibaldi u-Ady E u között)	SZ-II-2/1-4	DN300	KG PVC	82,1
		DN200	KG PVC	24,6
Ady E u	SZ-II-2/1-4	DN200	KG PVC	475,9
Csata u (Ady E u-Csata u 18 között)	SZ-II-2/1-4-1	DN200	KG PVC	77,7
Rákóczi F u	SZ-II-2/1-5	DN300	ac	547,2
		DN200	KG PVC	20,8
Petőfi S u	SZ-II-2/1-6	DN200	KG PVC	532,3
Eper u	SZ-II-2/1-6-1	DN200	KG PVC	106,0
3853/12 hrsz-Munkácsy M u	SZ-II-2/1-7	DN300	KG PVC	66,1
		DN300	ac	151,9
		DN200	KG PVC	333,9
3853/12 hrsz-Széles u páratlan oldal	SZ-II-2/1-8	DN300	KG PVC	118,2
		DN300	ac	443,7
Baross u (Széles u-Árpád u között)	SZ-II-2/1-8	DN300	ac	156,2
Széles u (Baross u-Széles u 78 között) páros oldal	SZ-II-2/1-8-1	DN300	ac	193,6

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Széles u (Baross u-Szabadság út között között)	SZ-II-2/1-8-1	DN300	ac	19,1
		DN300	KG PVC	380,0
Szabadság út (Széles u-Lomnici köz között)	SZ-II-2/1-8-1	DN300	ac	125,6
Csalló köz	SZ-II-2/1-8-1-1	DN300	ac	101,1
Kötő u	SZ-II-2/1-8-1-1	DN300	ac	116,7
Lomnici köz	SZ-II-2/1-8-1-2	DN300	ac	254,3
1109, 1121 és 1168/2 hrsz utcák	SZ-II-2/1-8-1-2	DN300	ac	103,4
Uzsoki köz	SZ-II-2/1-8-1-2-1	DN300	ac	377,2
Mátra u	SZ-II-2/1-8-1-2-2	DN300	ac	391,2
Víg u (1168/2 hrsz út-Szálláshegy u)	SZ-II-2/1-8-1-2-3	DN300	ac	128,6
		DN200	KG PVC	261,4
Víg köz (Víg u-Víg köz 1225/1 hrsz között)	SZ-II-2/1-8-1-2-3-1	DN200	KG PVC	142,4
Víg köz (Víg köz 1225/2 -1230/1 hrsz között)	SZ-II-2/1-8-1-2-3-1-1	DN200	KG PVC	64,3
Víg u (1168/2 hrsz-Csap u között)	SZ-II-2/1-8-1-2-4	DN300	ac	148,9
		DN200	ac	92,1
Csap u	SZ-II-2/1-8-1-2-4	DN200	ac	163,7
1278/3, 1279/2 hrsz utak	SZ-II-2/1-8-1-2-4-1	DN200	KG PVC	97,2
1290 hrsz út	SZ-II-2/1-8-1-2-4-2	DN200	KG PVC	25,5
Csap köz	SZ-II-2/1-8-1-2-4-3	DN200	KG PVC	231,3
Hegyalja u (Csap köz-Hegyalja köz között)	SZ-II-2/1-8-1-2-4-3-1	DN200	KG PVC	515,6
Odvashegy köz	SZ-II-2/1-8-1-2-4-	DN200	KG PVC	102,9

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
	3-1-1			
Hegyalja köz (11466/1 hrsz)	SZ-II-2/1-8-1-2-4-3-1-2	DN200	KG PVC	77,0
Hegyalja u (Csap köz-Hegyalja u 25 között)	SZ-II-2/1-8-1-2-4-3-2	DN200	KG PVC	76,2
11531 hrsz út (Hegyalja köz)	SZ-II-2/1-8-1-2-4-3-2-1	DN200	KG PVC	135,3
József A u	SZ-II-2/1-8-2	DN200	KG PVC	313,6
Árpád u	SZ-II-2/1-8-3	DN300	ac	13,1
		DN200	KG PVC	239,3
Szabadság út (Szabadság út 90-102 között)	SZ-II-2/1-8-3-1	DN200	KG PVC	172,4
Kálvária u	SZ-II-2/1-8-3-1-1	DN200	KG PVC	200,5
Garibaldi u	SZ-II-2/1-9	DN400	ac	131,5
Építők útja- Komáromi u	SZ-II-2/1-9-1	DN400	KG PVC	22,9
		DN200	KG PVC	290,8
Garibaldi u-Sport u	SZ-II-2/1-9-2	DN200	KG PVC	330,0
4030/1, 4146/8 hrsz út	SZ-II-2/1-10	DN400	b	418,7
4134/5 hrsz területén	SZ-II-2/1-10	DN400	KG PVC	148,4
4134/5 hrsz területén-Baross u	SZ-II-2/1-10	DN300	ac	116,2
Baross u (Baross köz-Ifjúság u között)	SZ-II-2/1-10	DN300	ac	56,5
4134/5 hrsz területén	SZ-II-2/1-10-1	DN400	KG PVC	97,6
Baross köz	SZ-II-2/1-10-2	DN200	ac	75,0
Malomkő u, 7279/1 hrsz, M1-M7 keresztezés, 4501/2 hrsz (Fellegetig)	GY-II-2/2	DN300	ac	647,8

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Őszibarack u. (Felleg u-Bóbita u között)	GY-II-2/2	DN300	ac	370,2
Bóbita u (Őszibarack u-Zápor u között)	GY-II-2/2	DN300	ac	49,6
Zápor u	GY-II-2/2	DN300	ac	157,9
Ősz u (Zápor u-Csillag u között)	GY-II-2/2	DN300	ac	84,0
Csillag u (Budapesti út-Ősz u között)	GY-II-2/2	DN300	ac	214,3
Átlós u	GY-II-2/2	DN300	ac	415,6
Szellő u (Felleg u-Szellő u 9/a között)	SZ-II-2/2-1	DN200	KG PVC	446,4
Kikelet u (Szellő u.-Kikelet u 3 között)	SZ-II-2/2-1-1	DN200	KG PVC	32,7
Pántlika u (Szellő u-Pántlika u 10/b között)	SZ-II-2/2-1-2	DN200	KG PVC	102,1
Szellő köz	SZ-II-2/2-1-3	DN200	KG PVC	223,7
Felleg u (Őszibarack u-Aradi u között)	SZ-II-2/2-2	DN300	ac	69,1
Aradi u (Felleg u-Aradi u 12 között)	SZ-II-2/2-2	DN200	KG PVC	623,2
Hajnal u.	SZ-II-2/2-3	DN300	ac	98,2
Fövény u.	SZ-II-2/2-4	DN300	ac	147,2
Fagyöngy u.	SZ-II-2/2-5	DN300	ac	148,7
Babér u.	SZ-II-2/2-6	DN300	ac	150,3
Őszibarack u (Bóbita u-Tavaszi u között)	SZ-II-2/2-7	DN300	ac	279,9
Árnyas u.	SZ-II-2/2-7-1	DN300	ac	152,0
4529 hrsz köz	SZ-II-2/2-7-2	DN200	ac	21,7
		DN200	KG PVC	52,3
Tél u.	SZ-II-2/2-7-3	DN300	ac	99,5
Tavaszi u. (Őszibarack u-Tavaszi u 55 között)	SZ-II-2/2-7-4	DN300	ac	144,2

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Ősz u (Őszibarack u-Ősz u 13 között)	SZ-II-2/2-7-5	DN300	ac	118,2
Bóbita u (Zápor u-Csillag u között)	SZ-II-2/2-8	DN300	ac	93,5
Csillag u (Bóbita u- Ősz u között)	SZ-II-2/2-8	DN200	ac	115,5
Szegfű u.	SZ-II-2/2-9	DN300	ac	242,6
Tulipán u.	SZ-II-2/2-9-1	DN300	ac	75,0
Budapesti út (Tulipán u-Budapesti út 55/a között)	SZ-II-2/2-9-1-1	DN200	KG PVC	282,4
Őszibarack u. (Budapesti út-Szegfű u)	SZ-II-2/2-9-2	DN200	KG PVC	90,3
Csillag u	SZ-II-2/2-10	DN300	KG PVC	56,3
Csillag u, Budapesti út	SZ-II-2/2-10	DN200	KG PVC	50,8
Semmelweis u	SZ-II-2/2-10	DN200	KG PVC	378,9
Budapesti út (Csillag u-Budapesti út 94 között)	SZ-II-2/2-10-1	DN200	KG PVC	78,0
Öntő u. (Semmelweis u-Öntő u 19 között)	SZ-II-2/2-10-2	DN200	KG PVC	276,2
Vas u	SZ-II-2/2-10-2-1	DN200	KG PVC	283,0
Harmat u (Vas u-Harmat u 3 között)	SZ-II-2/2-10-2-1-1	DN200	KG PVC	64,2
Esztergályos u	SZ-II-2/2-10-2-2	DN200	KG PVC	307,5
Gyöngy u	SZ-II-2/2-10-3	DN200	KG PVC	101,4
Erdélyi u	SZ-II-2/2-11	DN200	KG PVC	342,2
Szerelő u (Erdélyi u-Rózsa u között)	SZ-II-2/2-11-1	DN200	KG PVC	147,7
Mátyás király u (Erdélyi u-Mátyás kir u 12 között)	SZ-II-2/2-11-2	DN200	KG PVC	93,5
Rózsa u	SZ-II-2/2-12	DN200	KG PVC	406,0
Szerelő u (Rózsa u-Farkasréti u között)	SZ-II-2/2-12-1	DN200	KG PVC	90,7
Mátyás király u (Rózsa u-Farkasréti u között)	SZ-II-2/2-12-2	DN200	KG PVC	97,7

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Farkasréti u (Átlós u-Felsőhatár u között)	SZ-II-2/2-13	DN300	ac	618,7
Széchenyi u.	SZ-II-2/2-13-1	DN200	KG PVC	444,1
Cserebogár u (Farkasréti u-Cserebogár u 2490 hrsz között)	SZ-II-2/2-13-2	DN200	KG PVC	85,3
Verseny u	SZ-II-2/2-13-3	DN200	KG PVC	425,5
Bányász u	SZ-II-2/2-13-3-1	DN200	KG PVC	47,2
Cserebogár u (Bányász u-Cserebogár u 9576/3 hrsz között)	SZ-II-2/2-13-3-1	DN200	KG PVC	288,0
Kovács u	SZ-II-2/2-13-4	DN300	ac	386,1
Mozdony u (Mozdony u 38-Mozdony u 48 között)	SZ-II-2/2-13-4-1	DN300	ac	90,4
Ötvös u	SZ-II-2/2-13-5	DN200	KG PVC	280,0
Mozdony u. (Farkasréti u-Mozdony u 34 között)	SZ-II-2/2-13-6	DN300	ac	330,5
Farkasréti u (Átlós u-Liliom u között)	SZ-II-2/2-14	DN300	ac	375,4
Láng u	SZ-II-2/2-14-1	DN200	KG PVC	171,4
Jókai u	SZ-II-2/2-14-1	DN200	KG PVC	255,3
Bányász u (Láng u-Bányász u 2481/1 hrsz között)	SZ-II-2/2-14-1-1	DN200	KG PVC	68,7
Réz u	SZ-II-2/2-14-2	DN200	KG PVC	266,7
Bányász u (Réz u-Acél u között)	SZ-II-2/2-14-2-1	DN200	KG PVC	55,9
Acél u	SZ-II-2/2-14-2-1	DN200	KG PVC	87,5
Thököly u (Farkasréti u-Thököly u 18 között)	SZ-II-2/2-14-3	DN300	ac	256,7
Thököly u (Thököly u 18 -Avar u között)	SZ-II-2/2-14-3	DN300	KG PVC	87,7
Bányász u (Bányász u 4-Bányász u 6 között)	SZ-II-2/2-14-3-1	DN200	KG PVC	79,1
Akácfa u (Akácfa u 5-Akácfa u 27 között)	SZ-II-2/2-14-3-2	DN200	KG PVC	225,3

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Akácfa köz	SZ-II-2/2-14-3-2-1	DN200	KG PVC	62,4
Avar u (Akácfa köz-Avar u 33 között)	SZ-II-2/2-14-3-2-1-1	DN200	KG PVC	115,0
Avar u (Akácfa köz-Liliom u között)	SZ-II-2/2-14-3-2-1-2	DN200	KG PVC	148,3
Liliom u (Avar u-tól felfelé)	SZ-II-2/2-14-3-2-1-2	DN200	KG PVC	178,2
Lillom u (Farkasréti u - Liliom u 20/a között)	SZ-II-2/2-14-4	DN300	ac	293,7
Liliom u (Liliom u 20/a-Alma u között)	SZ-II-2/2-14-4	DN300	KG PVC	101,5
Alma u (Liliom u-Alma u 14 között)	SZ-II-2/2-14-4	DN200	KG PVC	112,1
Akácfa köz (Liliom u-Akácfa köz 2 között)	SZ-II-2/2-14-4-1	DN200	KG PVC	29,4
Budapesti út (Csillag u-Budapesti út 88/a között)	SZ-II-2/2-15	DN200	KG PVC	54,6

2.2.4/ II.1 M1-M7 szerviz úti (Feltáró út) szennyvízátelő vízgyűjtő területe

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Feltáró út (4080/28 hrsz-Hársfa u között)	GY-VII	DN400	KG PVC	168,5
Hársfa u (Hársfa u 7 - Feltáró út között)	GY-VII	DN400	KG PVC	275,8
		DN300	KG PVC	161,4
		DN200	KG PVC	168,8
Feltáró út (4080/28 hrsz-Törökbálinti u között)	SZ-VII-1	DN400	KG PVC	420,6
Stefánia u (Törökbálinti u-Feltáró út között)	SZ-VII-1-1	DN300	KG PVC	46,2
		DN400	KG PVC	467,6

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Pacsirta u	SZ-VII-1-1-1	DN200	KG PVC	119,9
Hársfa u (Stefánia u-Hársfa u 5 között)	SZ-VII-1-1-2	DN300	KG PVC	4,2
		DN300	ac	146,3
173/5 hrsz út	SZ-VII-1-1-2-1	DN300	ac	106,0
Clementis u (Mező u-Nyár u között) páratlan oldal	SZ-VII-1-1-2-1	DN200	KG PVC	135,5
Nyár u	SZ-VII-1-1-2-1	DN200	KG PVC	173,8
Mező u (Mező u 2-173/5 hrsz út között)	SZ-VII-1-1-2-1-1	DN300	ac	59,5
4092/1 és 4092/2 hrsz területén	SZ-VII-2	DN200	KG PVC	96,1
Mező u (Mező u 7-Budafoki u között)	SZ-VII-2-1	DN200	KG PVC	204,3

2.2.5/ II.2 Budafoki utcai szennyvízátelő vízgyűjtő területe

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Budafoki u	GY-VIII	DN300	ac	691,4
Felleg u	GY-VIII	DN300	ac	98,7
Fodros u	SZ-VIII-1	DN300	ac	498,2
Fészek u	SZ-VIII-1-1	DN300	ac	47,1
Temesvár u	SZ-VIII-2	DN300	ac	417,3

2.2.6/ III. Seregély utcai szennyvízátelő vízgyűjtő területe

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Seregély u	GY-XI	DN300	KG PVC	315,8
Akron u	SZ-XI-1	DN200	KG PVC	307,1

2.2.7/ IV. Raktárvárosi úti (volt Budaörsi tisztítótelep) végátemelő vízgyűjtő területe

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Törökbálint, 091/23 hrsz területén	GY-VI	DN600	ÜPE	64,1
		DN500	b	3,4
Törökbálint 091/17, 091/19, 091/22 és 091/23 hrsz területén		DN600	KD EXTRA	258,6
076 hrsz út területén		DN500	ac	3,7
		DN500	KG PVC	11,1

2.2.8/ IV.1 Auchan szennyvízátemelő vízgyűjtő területe

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
4134/5 hrsz. ingatlan területén húzódó vezeték	GY-VI-1	DN500	KG PVC	390,4
		DN500	b	4,2
Baross u. (Szivárvány u-Auchan becsatlakozás)	GY-VI-1	DN500	ac	101,9
4134/5 hrsz területén	SZ-VI-1-1	DN400	KG PVC	223,3
Baross u. (Szivárvány u-Bretzföld u között)	SZ-VI-1-2	DN400	ac	513,4

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Bretzföld u.	SZ-VI-1-2	DN300	b	465,8
		DN300	ac	50,6
Szivárvány u (Baross u-Napsugár stny között)	SZ-VI-1-2-1	DN300	KG PVC	370,6
Napsugár stny (Szivárvány u-Puskás T u között)	SZ-VI-1-2-1	DN300	KD EXTRA	274,4
Ifjúság u (Szivárvány u-Ifjúság u 1036/66 hrsz között)	SZ-VI-1-2-1-1	DN300	KG PVC	9,8
		DN200	ac	143,3
Patkó u (Patkó u 11-21 között)	SZ-VI-1-2-1-2	DN200	KG PVC	161,2
Szivárvány u (Szivárvány u 6-8 között)	SZ-VI-1-2-1-3	DN300	KD EXTRA	60,0
Puskás T u (Napsugár stny-Puskás T u 37 között)	SZ-VI-1-2-1-4	DN200	KG PVC	264,0
4153/72 hrsz	SZ-VI-1-2-1-4-1	DN200	KG PVC	46,2
Puskás T u (Napsugár stny-Szivárvány u között)	SZ-VI-1-2-1-5	DN300	KG PVC	66,4
Szivárvány u (Puskás T u-Szabadság út között)	SZ-VI-1-2-1-5	DN300	KG PVC	69,2
		DN200	KG PVC	25,2
Szabadság út (Szivárvány u-Szabadság út 290 között)	SZ-VI-1-2-1-5	DN200	KG PVC	900,4
Koszorú u.	SZ-VI-1-2-1-5-1	DN300	KG PVC	290,3
		DN200	KG PVC	310,9
Koszorú lépcső	SZ-VI-1-2-1-5-1-1	DN200	KG PVC	40,9
Út-hegy lépcső-Ág u	SZ-VI-1-2-1-5-1-2	DN200	KG PVC	157,7
Otthon u-Otthon köz	SZ-VI-1-2-1-5-1-2-1	DN200	KG PVC	276,3

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Ág u (Ág u 3-21 között)	SZ-VI-1-2-1-5-1-2-2	DN200	KG PVC	178,6
Holdfény u	SZ-VI-1-2-1-5-2	DN200	KG PVC	477,2
Szabadság út (Szabadság út 168-178 között)	SZ-VI-1-2-1-5-3	DN200	KG PVC	82,4
Lejtő u	SZ-VI-1-2-1-5-4	DN200	KG PVC	342,4
Panoráma u (Lejtő u-Koszorú u között)	SZ-VI-1-2-1-5-4-1	DN200	KG PVC	251,0
Panoráma u (Lejtő u-Panoráma u 16 között)	SZ-VI-1-2-1-5-4-2	DN200	KG PVC	150,4
Ifjúság u	SZ-VI-1-2-2	DN300	KG PVC	101,6
		DN300	ac	264,9
Patkó u	SZ-VI-1-2-2	DN300	ac	321,8
Ifjúság u (Ifjúság u 20-40 között)	SZ-VI-1-2-2-1	DN300	ac	62,2
		DN300	b	75,4
		DN300	KG PVC	19,1
Patkó u 7 bajuszcsatorna	SZ-VI-1-2-2-2	DN300	ac	41,2
Patkó u 5 bajuszcsatorna	SZ-VI-1-2-2-3	DN300	ac	35,8
Patkó u 3 bajuszcsatorna	SZ-VI-1-2-2-4	DN300	ac	33,0
Patkó u 1 bajuszcsatorna	SZ-VI-1-2-2-5	DN300	ac	74,0
Kenyérgyár u	SZ-VI-1-2-3	DN200	ac	173,1
Komáromi u (Kenyérgyár u-Szabadság út között)	SZ-VI-1-2-3	DN200	KG PVC	372,1
Komáromi u - Baross u (Kenyérgyár u-Széles u között)	SZ-VI-1-2-3-1	DN200	ac	88,3
Lévai u (Bretzföld u-Lévai u 33 között)	SZ-VI-1-2-4	DN300	ac	336,1

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Szabadság út 131-145	SZ-VI-1-2-4	DN200	KG PVC	316,0
Lévai u 29-31 bajuszcsatorna	SZ-VI-1-2-4-1	DN300	ac	74,9
1181/1, 1181/3 hrsz	SZ-VI-1-2-5	DN200	KG PVC	102,9
Uzsoki köz	SZ-VI-1-2-5	DN200	KG PVC	295,8
Szálláshegy u-Odvashegy u (10 sz-ig)	SZ-VI-1-2-5	DN200	KG PVC	252,6
Szabadság út 140-142 előtti csatorna	SZ-VI-1-2-5-1	DN200	KG PVC	48,2
		DN200	ac	94,3
Mosoly u	SZ-VI-1-2-5-2	DN200	KG PVC	149,1
Hegyalja u (Szálláshegy u-Hegyalja u 86 között)	SZ-VI-1-2-5-3	DN200	KG PVC	334,3
Szabadság út (119-129 között)	SZ-VI-1-2-6	DN300	KG PVC	117,3
		DN200	KG PVC	13,7
Domb u	SZ-VI-1-2-6	DN200	KG PVC	741,1
1191/11 hrsz köz	SZ-VI-1-2-6-1	DN200	KG PVC	38,7
Otthon u (Domb u-Otthon u 17 között)	SZ-VI-1-2-6-2	DN200	KG PVC	55,7
Szivárvány u-Nádasdűlő stny	SZ-VI-1-3	DN400	ac	42,5
		DN300	ac	162,6
Nádasdűlő stny páros oldal	SZ-VI-1-3-1	DN300	ac	203,5
Nádasdűlő stny páratlan oldal	SZ-VI-1-3-2	DN300	ac	204,2
Baross u (Ibolya u-Auchan becsatlakozás között)	GY-VI-2	DN300	ac	202,8
		DN200	KG PVC	637,7
Bazsalikom u	GY-VI-2	DN200	KG PVC	201,8
Bazsarózsa u (Bazsalikom u-Boglárka u között)	GY-VI-2	DN200	KG PVC	827,8

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Rezeda u (Boglárika u-Rezeda u 19 között)	GY-VI-2	DN200	KG PVC	505,2
Kardvirág u	SZ-VI-2-1	DN200	ac	63,4
Puskás T u (Baross u-4153/69 hrsz út között)	SZ-VI-2-2	DN200	KG PVC	554,4
Távíró köz-4153/57 hrsz területén	SZ-VI-2-2-1	DN200	KG PVC	324,1
4153/55 hrsz út	SZ-VI-2-2-1-1	DN200	KG PVC	66,9
4153/58 hrsz út	SZ-VI-2-2-1-2	DN200	KG PVC	73,9
4153/60 hrsz út	SZ-VI-2-2-1-3	DN200	KG PVC	74,6
Liget u	SZ-VI-2-2-2	DN200	KG PVC	132,0
Edison u	SZ-VI-2-2-3	DN200	KG PVC	16,0
Neumann J u	SZ-VI-2-2-4	DN200	KG PVC	109,9
4153/69 hrsz út	SZ-VI-2-2-5	DN200	KG PVC	88,7
Árok u (Baross u-Őszirózsa u között)	SZ-VI-2-3	DN200	KG PVC	120,4
Őszirózsa u	SZ-VI-2-3	DN200	KG PVC	794,9
Szabadság út (Őszirózsa u-Szabadság út 349 között) páratlan oldal	SZ-VI-2-3	DN200	KG PVC	421,8
Pipacs u	SZ-VI-2-3-1	DN200	KG PVC	404,0
Zöldfa u	SZ-VI-2-3-2	DN200	KG PVC	324,6
Nárcisz u	SZ-VI-2-3-3	DN200	KG PVC	293,1
Kővirág u	SZ-VI-2-3-4	DN200	KG PVC	89,4
Szüret u (Szabadság út-Szüret u 69 között)	SZ-VI-2-3-5	DN200	KG PVC	577,8
Szilva u	SZ-VI-2-3-5-1	DN200	KG PVC	441,5
Zöldvirág köz	SZ-VI-2-3-5-1-1	DN200	KG PVC	149,6

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Séta u (Szilva u-Fügefá u között)	SZ-VI-2-3-5-1-2	DN200	KG PVC	167,2
Fügefá u (Séta u-Fügefá u 53 között)	SZ-VI-2-3-5-1-2-1	DN200	KG PVC	94,0
Fügefá u (Séta u-Fügefá u 83 között)	SZ-VI-2-3-5-1-2-2	DN200	KG PVC	166,2
Csíki u (Séta u-Orchidea u között)	SZ-VI-2-3-5-1-3	DN200	KG PVC	254,4
Orchidea u	SZ-VI-2-3-5-1-3	DN200	KG PVC	226,3
Tárogató u	SZ-VI-2-3-5-1-3	DN200	KG PVC	432,6
Fügefá u (Orchidea u-Fügefá u 87 között)	SZ-VI-2-3-5-1-3-1	DN200	KG PVC	87,1
Hortenzia u	SZ-VI-2-3-5-1-3-2	DN200	KG PVC	151,9
Panoráma u (Szüret u-Panoráma u 7 között)	SZ-VI-2-3-5-2	DN200	KG PVC	143,6
Pirosvirág köz	SZ-VI-2-3-5-3	DN200	KG PVC	100,2
Csíki falu köz	SZ-VI-2-3-5-4	DN200	KG PVC	113,5
Fügefá u (Szüret u-Fügefá u 51 között)	SZ-VI-2-3-5-5	DN200	KG PVC	385,1
Som u	SZ-VI-2-3-5-5-1	DN200	KG PVC	514,9
Sás u	SZ-VI-2-3-5-5-1-1	DN200	KG PVC	115,7
Kököröcsin u (Szabadság út-Kököröcsin u 45 között)	SZ-VI-2-3-6	DN200	KG PVC	304,2
Rezeda u (Kököröcsin u-Rezeda u 17 között)	SZ-VI-2-3-6-1	DN200	KG PVC	133,9
Kamilla köz	SZ-VI-2-4	DN200	KG PVC	48,3
Zsálya u	SZ-VI-2-5	DN200	KG PVC	66,5
Estike u	SZ-VI-2-6	DN200	KG PVC	64,9

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Ibolya u	SZ-VI-2-7	DN200	KG PVC	831,4
Ibolya köz	SZ-VI-2-7-1	DN200	KG PVC	125,2
Kököröcsin u (Bazsalikom u-Kököröcsin u 47 között)	SZ-VI-2-8	DN200	KG PVC	600,4
Törökugrató u (Kököröcsin u-Törökugrató u 45 között)	SZ-VI-2-8-1	DN200	KG PVC	239,6
Árvácska u	SZ-VI-2-8-2	DN200	KG PVC	334,8
4289 hrsz területén	SZ-VI-2-9	DN200	KG PVC	159,6
Borostyán u	SZ-VI-2-9	DN200	KG PVC	134,9
Írisz u - Törökugrató u (Törökugrató u 32 sz-ig)	SZ-VI-2-9	DN200	KG PVC	171,4
Rézvirág u (Bazsarózsa u-Szirom u között)	SZ-VI-2-10	DN200	KG PVC	236,0
Bimbó u (Rézvirág u-Bimbó u 11 között)	SZ-VI-2-10-1	DN200	KG PVC	345,6
Orgona u (Rézvirág u-Orgona u 17 között)	SZ-VI-2-10-2	DN200	KG PVC	304,9
Boglárka u	SZ-VI-2-11	DN200	KG PVC	311,0
Levendula u	SZ-VI-2-12	DN200	KG PVC	249,9
Szabadság út (Szabadság út 365-Törökugrató u között)	SZ-VI-2-12-1	DN200	KG PVC	249,1
Margaréta u	SZ-VI-2-12-1-1	DN200	KG PVC	182,1
Törökugrató u (Szabadság út-Rezeda u között)	SZ-VI-2-12-1-2	DN200	KG PVC	132,6
Törökugrató u (Rezeda u-Törökugrató u 21 között)	SZ-VI-2-13	DN200	KG PVC	83,3

2.2.8/ IV.2 Virág utcai szennyvízátelő vízgyűjtő területe

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Virág u	GY-IX	DN200	KG PVC	381,6
Szabadság út (Szabadság út 387-Csíki u között)	SZ-IX-1	DN200	KG PVC	282,3
Meredek u	SZ-IX-1-1	DN200	KG PVC	94,3
Hóvirág u	SZ-IX-2	DN200	KG PVC	418,3
Orgona u (Virág u-Orgona u 15 között)	SZ-IX-3	DN200	KG PVC	139,6
Bimbó u (Szabadság út -Bimbó u 9 között)	SZ-IX-4	DN200	KG PVC	88,2
Csíki u (Szabadság út-Orchidea u között)	SZ-IX-5	DN200	KG PVC	168,1

2.2.9/ IV.3 Muskátli utcai szennyvízátelövő vízgyűjtő területe

Utca név	Szakasz száma	Átmérő	Anyag	Vezeték hossza [fm]
Muskátli u	GY-X	DN200	KG PVC	576,5

2.3/ Nyomás alatti rendszer:

2.3.1/ II.1. Nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerek (gerincvezetékek)

Utca név	Vezeték jele	Átmérő/ Anyag	Vezeték hossza [fm]	Szakasz száma
Budapesti út (Szellő u.-Budapesti út 120.sz.)	ny-1	D 63 / KPE	182,9	SZ-II-2-4-1
Budapesti út (Szellő u.-Budapesti út 96.sz.)	ny-2	D 63 / KPE	92,1	SZ-II-2-4-1
Budapesti út (Tulipán u.-Őszibarack u.)	ny-3	D 63 / KPE	139,8	SZ-II-2-2-9-1 és SZ-II-2-

Utca név	Vezeték jele	Átmérő/ Anyag	Vezeték hossza [fm]	Szakasz száma
				2-9-2
Budapesti út (Aradi u.-Budapesti út 54 között)	ny-4	D 63 / KPE	183,9	SZ-II-2-2-9-2 és SZ-II-2-1-2-9-1
Budapesti út (Budapesti út 54-Őszibarack u között)	ny-4	D 90 / KPE	64,2	
Budapesti út (Aradi u.-Clementis u.)	ny-5	D 63 / KPE	299,4	SZ-II-2-1-2-9-1 és SZ-II-2-1-2
Budapesti út (Budapesti út 17.-27.) páratlan oldal	ny-6	D 63 / KPE	65,7	ny-5
Kőszirt u.	ny-7	D 63 / KPE	41,2	SZ-II-2-1-3-3-3-7-2-1-2
Alma u.-Naphegyi árok mellett	ny-8	D 63 / KPE	226,4	SZ-II-2-2-14-4
Ciklámen u.- Tátika u.	ny-9	D 63 / KPE	186,3	GY-VI-2
Fodormenta u.	ny-10	D 63 / KPE	104,2	GY-VI-2
Pitypang u.	ny-11	D 90 / KPE	182,6	SZ-VI-2-10
Tátika u.	ny-11	D 63 / KPE	130,1	
Szarkaláb u.	ny-12	D 63 / KPE	145,5	SZ-VI-2-10
Menta u.	ny-13	D 63 / KPE	142,4	SZ-VI-2-10
Szirom u.	ny-14	D 63 / KPE	170,7	SZ-VI-2-10
Aranyeső u.	ny-15	D 63 / KPE	197,8	SZ-VI-2-10
Meredek u.	ny-16	D 63 / KPE	118,9	SZ-IX-1-1
Törökugrató u.	ny-17	D 63 / KPE	81,9	SZ-VI-2-13
Hóvirág u.	ny-18	D 63 / KPE	50,6	SZ-IX-2
Nádas u.	ny-19	D 110 /	288,3	SZ-II-1-3

Utca név	Vezeték jele	Átmérő/ Anyag	Vezeték hossza [fm]	Szakasz száma
		KPE		
Pintyőke u. (Pintyőke u 3 - Pintyőke u 8)	ny-20	D 63 / KPE	34,5	SZ-I-2-2-1
Pelikán u.	ny-21	D 63 / KPE	75,1	SZ-V-2

2.3.2/ II.2. Nyomóvezetékek (automata szennyvízátemelők)

Szakasz száma	Megnevezés	Átmérő/ Anyag	Vezeték hossza [fm]	Megjegyzés
NY-1	Budaörs reptéri végátemelő üzemi nyomóvezeték	D450 / KPE	171,7	
		DN400 / ÜPE	797,9	
NY-1 T	Budaörs reptéri átemelő tartalék nyomóvezeték	D450 / KPE	2702,4	tartalék havária esetére
NY-2/1	Törökbálint, Raktárvárosi úti (volt budaörsi tisztítótelep) végátemelő nyomóvezetéke	DN400 / ÜPE	369,4	iker vezeték
NY-2/2		DN400 / ÜPE	370,0	
NY-3	Auchan szennyvíz átemelő nyomóvezetéke	DN400 / acny	1179,8	
NY-4	Budafoki u.-i szv átemelő nyomóvezetéke	DN100 / KM PVC	192,6	
NY-5	M1-M7 szervizút melletti átemelő nyomóvezetéke	D225 / KPE	117,9	
		D315 / KPE	257,6	
NY-6	Virág utcai átemelő nyomóvezetéke	D90 / KM PVC	426,3	

Szakasz száma	Megnevezés	Átmérő/ Anyag	Vezeték hossza [fm]	Megjegyzés
NY-7	Muskátli utcai átemelő nyomóvezetéke	D63 / KPE	443,2	
NY-8	Seregély utcai átemelő nyomóvezetéke	D 110 / KPE	444,2	

2.4/ Szennyvízelvezető hálózat teljes hossza:

Hálózat	Hossz [fm]
Gravitációs hálózat	107 229,8
Nyomás alatti hálózat	10677,5
Összesen:	117 907,3

2.5/ Budaörsi automata szennyvízáttemelő telepek fontosabb műszaki adatai:

2.5.1/ Budaörs reptéri üzemi végátemelő (felépítményes gépház)

- Telepítés helyszíne: Budaörs, Kinizsi u. 4048/2 hrsz
- Átemelő üzembe helyezés éve: 1978
- Gyártó / anyag: ÁVM / 1.4301 és Akvi-Patent / 1.4541
- Hajtómű típusa: Auma SA 10.2
- Átemelő akna főbb méretei (m): 6,5 x 7,3 x 3,2
- Szivattyú puffertér (m³): 152
- Névleges térfogat (m³): 268
- Telepített szivattyúk típusa: Flygt NP3202 MT433
- Szivattyú darabszám: 4 db
- Teljesítmény (kW) / szivattyú: 30
- Szállítóképesség Q (l/s) / szivattyú: 140
- Emelőmagasság H (m): 15
- Szivattyú kiemelő szerkezet: Balkancar Podem 1 TT 10436
- Automata vegyszeradagoló rendszer: OxiPOS 4.0 limitált nitrát adagoló
1 db 4m³-es dupla falú (kármentős) PE tartály, kültéren, betonlapon elhelyezve
- Vegyszeradagoló szivattyúk: Prominent DLTa0730PVT
- Távfelügyeleti rendszer: Van

2.5.2/ Budaörs reptéri tartalék átemelő (TÁT jellegű)

- Telepítés helyszíne: Budaörs, Kinizsi u. 4048/2 hrsz
- Átemelő üzembe helyezés éve: 2000
- Gyártó / anyag: ÁVM / 1.4301
- Hajtómű típusa: Auma SA 10.2
- Átemelő akna főbb méretei (m): Ø3,0 x 7,7

- Szivattyú puffertér (m³): 8,3
- Névleges térfogat (m³): 54,4
- Telepített szivattyúk típusa: Flygt NP3301 HT456
- Szivattyú darabszám: 2 db
- Teljesítmény (kW) / szivattyú: 55
- Szállítóképesség Q (l/s) / szivattyú: 98
- Emelőmagasság H (m): 36
- Szivattyú kiemelő szerkezet: Balkancar Podem 1 TT 10436
- Távfelügyeleti rendszer: Van

2.5.3/ Raktárvárosi úti (egyedi TÁT) végátemelő

- Telepítés helyszíne: Törökbálint, Raktárvárosi út 091/23 hrsz.
- Átemelő üzembe helyezés éve: 2017
- Gyártó / anyag: Akvi-Patent / 1.4541
- Hajtómű típusa: Auma Matic SA 10.1
- Átemelő akna főbb méretei (m): Ø4,0 x 9,1
- Szivattyú puffertér (m³): 42
- Névleges térfogat (m³): 113
- Telepített szivattyúk típusa: Flygt NP3202 MT433
- Szivattyú darabszám: 4 db
- Teljesítmény (kW) / szivattyú: 30
- Szállítóképesség Q (l/s) / szivattyú: 140
- Emelőmagasság H (m): 15
- Szerelvény akna főbb méretei (m): 6 x 5,5 x 2,4
- Szivattyú kiemelő szerkezet: Konecranes (emelő állvány)
- Automata vegyszeradagoló rendszer: OxiPOS 4.0 limitált nitrát adagoló
1 db 4m³-es dupla falú (kármentős) PE tartály, kültéren, betonlapon elhelyezve
- Vegyszeradagoló szivattyúk: Prominent DLTa0730PVT
- Aktív biofilter: Pureco Ventus 500-A (500 m³/h)
- Távfelügyeleti rendszer: Van

2.5.4/ Auchan szennyvíz átemelő (iker kialakítású, egyedi TÁT)

- Telepítés helyszíne: Auchan parkoló mellett 4134/7 hrsz.
- Átemelő üzembe helyezés éve: 1997
- Gyártó / anyag: Erhard / 1.4301
- Hajtómű típusa: Nincs (kézi)
- Átemelő akna főbb méretei (m): 2 x Ø3,0 x 9,5
- Szivattyú puffertér (m³): 2 x 22
- Névleges térfogat (m³): 2 x 67,2
- Telepített szivattyúk típusa: 2 x Sulzer XFP155J-CB2-PE550/4
- Szivattyú darabszám: 1+1 db
- Teljesítmény (kW) / szivattyú: 55 + 37
- Szállítóképesség Q (l/s) / szivattyú: 95 + 65
- Emelőmagasság H (m): 34 + 34
- Szerelvény akna főbb méretei (m): 5,2 x 2,1 x 2,3 + 4 x 2,1 x 2,3
- Szivattyú kiemelő szerkezet: VHT Emeléstechnika Kft
- Távfelügyeleti rendszer: Van

2.5.5/ M1-M7 szervízút melletti átemelő (egyedi TÁT)

- Telepítés helyszíne: Budaörs, Feltároló út 4080/28 hrsz.

- Átemelő üzembe helyezés éve: 2009
- Gyártó / anyag: Akvi-Patent / 1.4571
- Hajtómű típusa: Nincs (kézi)
- Átemelő akna főbb méretei (m): Ø3,0 x 8,8
- Szivattyú puffertér (m³): 24
- Névleges térfogat (m³): 62,2
- Telepített szivattyúk típusa: Flygt NP3153 MT431
- Szivattyú darabszám: 2
- Teljesítmény (kW) / szivattyú: 13,5
- Szállítóképesség Q (l/s) / szivattyú: 118
- Emelőmagasság H (m): 5,5
- Szerelvény akna főbb méretei (m): 2,8 x 2,8 x 2,2
- Szivattyú kiemelő szerkezet: Egyedi (emelő állvány)
- Távfelügyeleti rendszer: Van

2.5.6/ Seregély utcai átemelő (TÁT jellegű)

- Telepítés helyszíne: Budaörs, Seregély u. 4011/2 hrsz.
- Átemelő üzembe helyezés éve: 2002
- Gyártó / anyag: Akvi-Patent / 1.4301
- Hajtómű típusa: Nincs (kézi)
- Átemelő akna főbb méretei (m): Ø2,0 x 6,0
- Szivattyú puffertér (m³): 3,1
- Névleges térfogat (m³): 18,8
- Telepített szivattyúk típusa: Flygt NP3127 HT487
- Szivattyú darabszám: 2
- Teljesítmény (kW) / szivattyú: 5,9
- Szállítóképesség Q (l/s) / szivattyú: 11
- Emelőmagasság H (m): 18,5
- Szerelvény akna főbb méretei: Ø2,1 x 1,8
- Szivattyú kiemelő szerkezet: Nincs
- Távfelügyeleti rendszer: Van

2.5.7/ Budafoki utcai átemelő (TÁT jellegű)

- Telepítés helyszíne: Budaörs, Budafoki u. 4731/5 hrsz.
- Átemelő üzembe helyezés éve: 1990
- Gyártó / anyag: Egyedi
- Hajtómű típusa: Nincs (kézi)
- Átemelő akna főbb méretei (m): Ø2,0 x 6,0
- Szivattyú puffertér (m³): 5,7
- Névleges térfogat (m³): 18,8
- Telepített szivattyúk típusa: Flygt NP3127 HT487
- Szivattyú darabszám: 2
- Teljesítmény (kW) / szivattyú: 5,9
- Szállítóképesség Q (l/s) / szivattyú: 26
- Emelőmagasság H (m): 14,5
- Szerelvény akna főbb méretei (m): 1,95 x 2,2 x 2,0
- Szivattyú kiemelő szerkezet: Egyedi (emelő állvány)
- Távfelügyeleti rendszer: Van

2.5.8/ Virág utcai átemelő (TÁT jellegű)

- Telepítés helyszíne: Budaörs, Virág u. 083/2 hrsz.
- Átemelő üzembe helyezés éve: 2003
- Gyártó / anyag: Erhard WAGU/ 1.4301
- Hajtómű típusa: Nincs (kézi)
- Átemelő akna főbb méretei (m): Ø1,9 x 5,5
- Szivattyú puffertér (m³): 5,4
- Névleges térfogat (m³): 15,6
- Telepített szivattyúk típusa: Flygt NP3127 SH257
- Szivattyú darabszám: 2
- Teljesítmény (kW) / szivattyú: 7,4
- Szállítóképesség Q (l/s) / szivattyú: 8
- Emelőmagasság H (m): 32
- Szerelvény akna főbb méretei (m): Ø1,9 x 1,45
- Szivattyú kiemelő szerkezet: Nincs
- Távfelügyeleti rendszer: Van

2.5.9/ Muskátli utcai kisátemelő (MOBA jellegű)

- Telepítés helyszíne: Budaörs, Muskátli u. 26. előtt közterületen 7678 hrsz.
- Átemelő üzembe helyezés éve: 2003
- Átemelő akna főbb méretei (m): Ø1,14 x 4,4
- Szivattyú puffertér (m³): 1,0
- Névleges térfogat (m³): 4,5
- Telepített szivattyúk típusa: ABS Piranha S26-2D
- Szivattyú darabszám: 2
- Teljesítmény (kW) / szivattyú: 2,6
- Szállítóképesség Q (l/s) / szivattyú: 4,3
- Emelőmagasság H (m): 11
- Szivattyú kiemelő szerkezet: Nincs
- Távfelügyeleti rendszer: Van

Felügyeleti kategória: I.

3./

VOR	Objektum név	Objektum Típus
AHT519	Budaörs Agglomerációs településész	Településrész

E vízjogi üzemeltetési engedély **2028. október 30. napjáig hatályos.**

Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII.29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságnak.
2. Az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvíz nem vezethető.
3. A szennyvízelvezető hálózat üzemeltetését az kezelési utasítás és üzemeltetési szabályzatnak megfelelően kell végezni.
4. A vízilétesítmények megfelelő műszaki állapotának megőrzéséről, zárásáról, illetéktelen személyek távoltartásáról, az üzemeltetésbe vont vízilétesítmények rendszeres karbantartásáról, tisztításáról és tisztántartásáról Engedélyesnek gondoskodni kell.
5. Az üzemeltetést a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendeletben [a továbbiakban: 16/2016. (V. 12.) BM rendelet] foglaltak szerint kell végezni.
6. Az üzemeltetés során a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
7. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell olyan szervezett munkarendről, ügyeleti, készenléti szolgálatról, amely a folyamatos, megbízható szolgáltatáson túl lehetővé teszi, hogy hiba felmerülése esetén azonnal be tudjanak avatkozni az üzemi és környezeti károk elhárítása vagy mérséklése és a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében.
8. Az üzemeltetéssel kapcsolatosan bármilyen havária eseményről a vízügyi hatóságot az erre rendszeresített elérhetőségeken és írásban is értesíteni kell.
9. Még havária esetén sem vezethető a budaörsi szennyvízelvezető hálózatból élővízbe, illetve a települési csapadékvíz-elvezető hálózatba szennyvíz.
10. Amennyiben a csőmeghibásodás, javítás, felújítás, illetve karbantartás felszíni vízfolyást érint, abban az esetben a vízfolyás kezelőjét értesíteni kell, és a szükséges munkálatok elvégzésekor előírásait be kell tartani.
11. Technológiai szennyvíz csak megfelelő előkezelés után vezethető a szennyvízelvezető rendszerbe, melyre – külön eljárás keretében – vízjogi létesítési engedélyt, illetve szennyvíz kibocsátási engedélyt kell kérni.
12. Amennyiben a szennyvízelvezető hálózatot bővítik, a tárgyévben megvalósult szennyvízvezetékekre vonatkozóan a vízjogi üzemeltetési engedélyt, illetve az engedély módosítását fél évente kell megkérni, és adatot kell szolgáltatni a jelen engedélyben szereplő rendszerrel megegyező, táblázatos formában.
13. Engedélyes és Budaörs Város Önkormányzata között 2017. március 7. napján kötött ÖNK SZ. 2017-143 sz. szerződésben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
14. Engedélyes befogadói nyilatkozatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. § alapján az Ákr. 77. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Jelen döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a PE-06/KTF/8979-1/2018. számú végzésében kikötés nélkül hozzájárult az engedély módosításához.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály a PE-06/NEO/1696-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Az Engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén *a vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **576 000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

Megállapítom továbbá, hogy a közegészségügyi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás *az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról* szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik *a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény [a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény] 2. § (1) bekezdése, az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján és honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszem.

E döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, a nem elektronikus kapcsolattartásra köteles személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton - eggyel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelt - keresetlevelet terjeszhetnek elő. A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, amit a Fővárosi Törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012334-00000000 számú eljárás illeték számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A közigazgatási per illetékének megfizetésekor, kérem hivatkozzon a keresetlevéllel megtámadott döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

A TÖRSVÍZ Kft. 2018. január 16. napján érkezett elektronikus levelében e határozat 2./ pontjában leírt vízellátási létesítmények megvalósítására vízjogi üzemeltetési engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- megépült új csatornamű létesítmények jegyzékét
- elbontott csatornamű létesítmények jegyzékét;
- megvalósulási dokumentációt;
- üzemeltetési szerződést;
- kezelési utasítás és üzemeltetési szabályzatot;
- a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság objektumazonosítási nyilatkozatát (VOR azonosító);
- Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. befogadói nyilatkozatát;
- műszaki leírást;
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala PE-06/KTF/8979-1/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (a továbbiakban: Járási Hivatal) 2018. március 20. napján érkezett a Hatóság FKI-KHO: 499-4/2018. számú szakhatósági megkeresése tárgyi vízjogi üzemeltetési engedélyezés ügyében.

Engedélyes FKI-KHO:3069-15/2017. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott.

A megkereséshez csatolt dokumentációt átvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:

Tárgyi tevékenységre vonatkozóan KTVF: 6312-3/2013. számon a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra, melynek során megállapításra került, hogy a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetési Projekt keretén belül a Budaörsi bevezetés (J-I.) létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A tárgyi terület egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. §

(2) bekezdés alapján *ex lege* védett természeti területet nem érintenek. Továbbá a tárgyi terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érint. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét a tervezett beruházás nem érinti.

Felhívom a figyelmet, hogy a Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. ”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. ”

A Hatóság FKI-KHO: 499-4/2018. számú szakhatósági megkeresése keretében adott tájékoztatása alapján az érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint. Járási Hivatalnál kármentesítési eljárás nincs folyamatban.

A hatáskörömbé utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva megállapítottam, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tervezett tevékenység környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint I. melléklet 16. táblázat 9-10. pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, valamint a 27. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján adtam meg.

Tárgyi beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik.

A 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. § b) pontja alapján a szakhatósági állásfoglalást tíz napon belül ki kell bocsátani.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Kérem a Tisztelt Engedélyező Hatóságot, hogy határozatát az Ákr. 85. § (1) bekezdése értelmében szíveskedjék a Járási Hivatal részére megküldeni.”

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály PE-06/NEO/1696-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatóság által 2018. 04. 13-án megküldött dokumentáció alapján, figyelembe véve az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontjában előírtakat a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági állásfoglalásomat a fent említett jogszabályon túlmenően, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény a 4 § (1) bekezdés f) pontjában valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1-2) bekezdésében foglaltakra tekintettel adtam meg.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. melléklet 16. pont 6) alpontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2.) Kormányrendelet (továbbiakban: R) 4. § (1) bekezdése, illetékességemet az R. 5. § és 2. számú melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.”

A tárgyi vízelétesítmények, tevékenységek nem környezeti hatásvizsgálat, nem egységes környezethasználati engedély kötelesek, nem tartoznak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, azonban a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletének 5. pontjában szerepelnek, így a környezeti hatások jelentősége szempontjából vizsgálandó tevékenységek, létesítmények közé tartoznak.

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

Az Engedélyes befogadói nyilatkozatát 035405/2018, I-2018291437, R-1800108392 ügyiratszámom megadta.

A Hosszúréti-patak keresztezését illetően a kivitelezést elfogadó nyilatkozatát a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 2018.03.26-án megadta.

Az átláthatóság érdekében a FKI-KHO: 265-1/2018., FKI-KHO: 6203-1/2017., FKI-KHO: 2783-9/2016., FKI-KHO: 883-7/2016., KDVVH: 635-6/2014. és KDVVH: 2170-3/2014. számokon módosított KTVF: 5307-5/2013. számú, 6.3/19/357 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély visszavonásra került, és új egységes engedély került kiadásra.

A TÖRSVÍZ Kft. kérelméhez mellékelte Budaörs város szennyvízelvezető rendszerére vonatkozó üzemeltetési szabályzatot, valamint kezelési és karbantartási utasítását.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint jogerős határozattal kijelölt **vízbázist nem érint**.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklet 2. a) pontja alapján a terület szennyeződés érzékenysége **érzékeny**, illetve a 2. számú melléklet 1. b) pontja alapján **fokozottan érzékeny**.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A Hatósági döntéshozatal *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], *a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, és a 16/2016. (V. 12.) BM rendelet figyelembevételével történt.

A felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg.

A vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésének figyelembevételével állapítottam meg.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 42 nap, melybe

nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok. Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízellátási munkálatok engedély nélkül vagy attól eltérően építtetnek minősülnek, így azokra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok engedély nélkülinek minősülnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak maguk után.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. mellékletének 2.6. sorszám d) és 6. pontjaiban foglaltak alapján állapítottam meg.

A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet [a továbbiakban: 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet] 1. számú mellékletének XI/6. pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése és az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjakat Engedélyes megfizette.

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

A határozatot az FKI-KHO az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszi.

A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a *közigazgatás perrendtartásáról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése állapítja meg. A közigazgatási per illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése írja elő. A keresetlevél előterjesztésének módját a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése és 608. § (1) bekezdése, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés a) pontja, továbbá a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. mellékletének 1. pont 1/7. alpontja alapján állapítottam meg.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Felhívom Engedélyest, hogy szíveskedjék nyilatkozni a határozat véglegessé válást követő 15 napon belül, hogy igényt tart-e az FKI-KHO-ra benyújtott és az eljárás lezárása után a

vízikönyvi, illetve az engedélyezési záradékkal ellátott példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra. Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO a fennmaradó tervdokumentációk tárolásáról a határozat véglegessé válását követő 30 napon túl nem gondoskodik, így azok megsemmisítésre kerülnek.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. § és 133. § alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**.

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően - intézkedem.

Jelen döntés – keresetlevél előterjesztése hiányában – a keresetlevél előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követő napon a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti. A döntés közlésének napja – 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint.*

Varga Ferenc t. dandártábornok

igazgató

Terjedelem: 34 oldal
Kapják: ügyintézői utasítás alapján

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail:



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35100/4674-20/2018.ált.